

LICITACIÓN PÚBLICA 11/2016 - "CIB Y GIMNASIA ARTÍSTICA"

RESPUESTAS A CONSULTAS 1

- 1) Se deberá considerar la Aplicación de Arena y Portland + hidrófugo + Sika Top Seal 107 + Revoque fino en muro separativo entre sector oficinas y gimnasio (altura de aplicación = 1m).
También se deberá considerar la misma aplicación en la pared del gimnasio divisoria con vecino en la cual se constataron humedades (altura aplicación 1.50mt).
Agregar este ítem al rubrado base presentado.
- 2) A modo de referencia se deberá considerar 350m² de "Reparación de revoques". Esta tarea se ajustará en obra en caso de ser necesario.
- 3) Los caños de bajada de canalón del gimnasio serán en 160. Además se deberá realizar 1 robador en cada esquina de los canalones para posibles desbordes.
Las cámaras de pluviales serán "secas" colocando una "T" con tapa de tal forma que funcione para cambiar de dirección la cañería y como punto de inspección.
- 4) Se deberá considerar la realización de muro medianero en acceso secundario faltante en planos. Equivale a 10,80mts lineales con características idénticas del que se encuentran en detalle L04
- 5) La estructura auxiliar para el uso de gimnasia artística está detallada en Memoria, punto 2.3.1
- 6) Se adjunta detalle de mesadas y mueble bajo mesada kitchenet.
- 7) Se deberá considerar el espesor de paneles aislantes autoportantes sobre oficinas según las indicaciones técnicas del fabricante. De todos modos no podrá ser menor a 15cm de espesor.